Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

LB.ZUZ.4210.1001.212.2026

Biała Podlaska, dnia 23 października 2026 r.

Informacja
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Białej Podlaskiej

Działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2026 r. poz. 1335), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Białej Podlaskiej informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. **wykonanie urządzeń wodnych** w postaci wylotu kanalizacji deszczowej wraz z umocnieniem skarpy i dna na działce nr ewid. 696, obręb ewid. Komarów Osada o parametrach:
   - średnica: 250 mm
   - materiał wylotu: PVC
   - rzędna dna wylotu: 219,30 m. n.p.m.
   - rzędna dna cieku w punkcie zrzutu: 219,10 m. n.p.m.
   - umocnienie wylotu: obetonowanie betonem grubości min. 20 cm, tj. blok betonowy o wymiarach 65 cm x 65 cm x 20 cm z miejscem na rurę ∅ 250 mm na środku
   - umocnienie dna i skarpy: umocnienie dna i skarpy na długości 3 metrów ażurowymi płytami betonowymi typu meba

Współrzędne projektowanego wylotu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:
X: 5610531,89 Y: 8462331,16

2. **usługę wodną** polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu utwardzonego oraz dachu obiektu handlowego zlokalizowanego na działce nr ewid. 177 obręb ewid. Komarów Osada, za pośrednictwem projektowanego wylotu do wód cieku Dopływ z Komarowa-Wsi z lokalizacją na działce nr ewid. 696 obręb ewid. Komarów Osada, w ilości:
   - $Q_{max.\,s}$ = 0,01612 m^3/s,
   - $Q_{śr.r}$ = 793,40 m^3/r,

   o najwyższych dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń:
   - zawiesina ogólna – 100 mg/l,
   - węglowodory i ropopochodne – 15 mg/l.

Dzień podania do publicznej wiadomości ....27.10..... **2026 r.**

Jolanta Oleszczuk
Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej
/Podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi:
Młodszy specjalista Dominika Kuszyńska
tel. 83 411 24 37