

Wyjaśnienia do drugiego zapytania ofertowego na zadanie pn.

**„Zakupy w ramach zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw - Mobilny agregat prądotwórczy o mocy 60kW / 75kVA”**

Zamawiający wyjaśnia co następuje :

**Pytanie:**

Szanowni Państwo,

Odnosnie opublikowanego niedawno postępowania przetargowego, mamy dwa pytania:

1 Agregat 75 kVA potrzebuje przyczepy o DMC 2200 po zatankowaniu. Czy dopuszczają Państwo rozwiązania z przyczepami o DMC 2200kg, czyli wyższym niż wskazany w postępowaniu 1350kg?

2 Zgodnie z dyrektywą 2016/1628 oraz Dziennikiem Ustaw nr 1339 z 2020 roku wprowadzającym dyrektywę w Polsce zespoły prądotwórcze stacjonarne nie muszą spełniać żadnej normy emisji spalin (non-emission). Wszystkie inne zespoły prądotwórcze muszą spełniać normę emisji spalin STAGE V. Poniżej definicje poszczególnych określeń opisane w dyrektywie 2016/1628:

35) „zespół prądotwórczy” oznacza niezależną maszynę mobilną nieporuszającą się po drogach, która nie jest częścią układu napędowego, przeznaczoną głównie do produkcji mocy elektrycznej;

36) „maszyna stacjonarna” oznacza maszynę, która ma być trwale zamontowana w jednym miejscu jej pierwszego użytkowania, nieprzeznaczoną do przemieszczania po drogach lub w inny sposób, z wyjątkiem przemieszczenia z miejsca produkcji do miejsca pierwszego montażu;

37) „trwale zamontowany” oznacza przyśrubowany lub w inny sposób skutecznie przymocowany, tak że nie jest możliwe usunięcie bez pomocy narzędzi lub sprzętu, do fundamentu lub innego elementu ograniczającego, który ma za zadanie spowodować, by silnik był używany tylko w jednym miejscu w budynku, konstrukcji, obiekcie lub instalacji;

Wobec tego, prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że wymagają Państwo:

- 1 agregat mobilny spełniający normę emisji spalin Stage V z przyczepą homologowaną;
- 2 agregat stacjonarny bez wymagania dotyczącego normy emisji spalin, oraz przyczepa homologowana.

Jeśli b), w formularzu ofertowym powinny być 2 osobne pozycje: agregat; przyczepa.

**Odpowiedź:**

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z przyczepami o DMC 2200kg.

Ad. 2. Zamawiający wyjaśnia że agregat prądotwórczy **nie musi** spełniać normę emisji Stage V. Zgodnie z rozdz. 2 zapytania ofertowego z dnia 07.08.2026r. Agregat prądotwórczy zamontowany na przyczepie nieposiadającej własnego napędu (czyli niebędącej pojazdem samojezdnym), którego zasadnicze przeznaczenie polega na stacjonarnym działaniu w jednym miejscu, nie jest

klasyfikowany jako maszyna mobilna (NRMM) w rozumieniu Dyrektywy 2016/1628. W związku z powyższym, oferowany agregat należy uznać za maszynę stacjonarną, nieprzeznaczoną do przemieszczania po drogach, tym samym nie podlegającą obowiązkowi spełnienia norm emisji spalin określonych w rozporządzeniu STAGE V.

Niniejsze wyjaśnienia treści Zapytania udzielone przez zamawiającego są wiążące dla wykonawców i stają się integralną częścią dokumentacji postępowania.

Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- a) treść wniosku o wyjaśnienie wniesionego przez wykonawcę oraz
  - b) wyjaśnienie zamawiającego
- bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie.